МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86 E-mail root@gumchs.saratov.ru
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО КРАСНОАРМЕЙСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3 мкр, д. 4 (пождепо), г. Красноармейск Саратовская область, Россия, 412800 Тел.: 2-72-01

Предписание № 33/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа села Рогаткино Красноармейского района Саратовской области» в лице директора Шишловой Ирины Павловны

Государственный инспектор Красноармейского района Саратовской области по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Медиченко Е.В. в период с 10 часов 00 минут 03 апреля 2017 г. по 10 часов 30 минут 21 апреля 2017г. провел плановую выездную проверку с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Рогаткино Красноармейского района Саратовской области» объекта защиты по адресу: Саратовская область Красноармейский район село Рогаткино улица Центральная, 64.

Проверка проведена совместно с директором Шишловой И.П.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	электропроводка уличного освещения, центрального входа эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции;	п. 42 а) Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	
2	электропроводка на первом этаже здания школы эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции;	п. 42 а) Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	
3	на дверях эвакуационного выхода в лестничную клетку первого этажа, отсутствуют устройства для самозакрывания (доводчики) и уплотнения в притворах.	СНиП 21-01-97* п.7.17	21.08.2017г	
4	на дверях эвакуационного выхода в лестничную клетку второго этажа, отсутствуют устройства для самозакрывания (доводчики) и уплотнения в притворах.	СНиП 21-01-97* п.7.17	21.08.2017г	
5	на плане эвакуации людей при пожаре (второго этажа) не обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	

6	на первом этаже отсутствует план эвакуации людей при пожаре	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	
7	отсутствует утверждённая руководителем учреждения инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил;	п.2 Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	
8	работники учреждения имеют слабые знания в области пожарной безопасности по использованию первичных средств пожаротушения	п.3 Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	
9	отсутствуют инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре	п.12 Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	
10	не организовано проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте	п.12 Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	
11	не организовано проведение с учащимися занятий (бесед) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности	п. 104 Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	
12	источник наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем) в неисправном состоянии (не заполнен водой)	п.55 Правил противопожарного режима в РФ	21.08.2017г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной влас руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
Красноармейского района Саратовской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Е.В. Медиченко

Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа села Рогаткино
Красноармейского района Саратовской области» И.П. Шишловой

«21» апреля 2017 г.